



circuito	planchas	enchufes	T D A B ₃		Sec	220 volt		ubicación
			fluoresc	total		potencia	protección	
1	5	5	10	10	750 W	10 A	6 A	casino
2	—	—	20	10	800 W	10 A	6 A	"
3	—	—	32	16	1280 W	10 A	6 A	taller 4
4	—	10	10	10	1000 W	10 A	6 A	" y 5"
5	—	7	7	7	700 W	10 A	6 A	" 1, 2 y 3.
6	—	—	18	8	640 W	10 A	6 A	" 5"
7	8	—	8	8	480 W	10 A	6 A	" 1, 5 y PASILLO.
8	1	—	8	5	370 W	10 A	6 A	" 1"
9	3	—	16	11	750 W	10 A	6 A	" 2 y 3.
Totales			17	22	92	65	6730 W	escuela

PLANTA TERCER PISO

CASA DEL ARTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	
INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO	
HAROLDO HORTA M. Inst. aut. c.º 485. Escriba colegiada insc. 2723.	
PROPIEDAD DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	
ABRAHAM MUÑOZ Q. dibujante.	
MARZO 1963 • LAMINA 4 DE 4 • ESCALA 1:50	

ALEJANDRO RODRIGUES
ARQUITECTO

NOTAS

1. Este plano debe ser leído con el plano de planta del primer piso.